

湿式ロックウール不燃充填材

太平洋フネンシール

太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。



不燃認定番号

国土交通省 不燃認定 NM-5580

使用方法

- 太平洋フネンシールを混練用容器に投入し、清水を加えてハンドミキサー等で混練してください（90秒程度）。
- 混練後、1時間以内にご使用ください。
- 太平洋フネンシールに対する清水の量は以下の表を参照ください。

太平洋フネンシールの練混ぜ水量および練上がり量（一例）

太平洋フネンシール	練混ぜ水量（標準水量）※	練上がり量 20kg（1袋）
20kg（1袋）	22kg	約 36ℓ

※：練混ぜ水量は1袋（20kg）に対して17～27kgの範囲で調整してください。

適用箇所

- 区画貫通部の充填
- 目地充填
- 隙間充填

⚠ 注意事項

【施工上の注意】

- 気温が 5℃ 以下の場合は、施工を中止するか適当な採暖措置を行ってください。
- 厚みを一度に付ける場合、施工後落下する恐れがあります。厚みを付ける場合、薄塗りをし、乾燥後、再度厚みを付けるようにしてください。
- 雨水により剥落する恐れがありますので、外部には使用しないでください。
- 常時浸水するような箇所には使用しないでください。
- 施工後、約 1 週間程度、衝撃・振動等とは与えないようにしてください。
- アルミ製羽根のミキサーは使用しないで下さい。アルミニウム部材が摩耗し、施工後に異常膨張することがあります。
- 太平洋フネンシールが不燃認定を取得している厚みの範囲は、5 ～ 150mm となります。

【保管、廃棄についての注意】

- 材料は、パレット等を敷き、雨露等がかからない屋内に保管してください。
- 廃棄する場合は、産業廃棄物として専門処理業者に廃棄をご依頼ください。
- 洗浄水等の排水は、水質汚濁防止法等の関連諸法令に従って廃棄してください。

【安全上の注意】



- 本製品はカタログに記載されている方法でご使用ください。
- 本製品はセメント同様にアルカリ性を示します。使用の際は、眼・鼻・皮膚及び衣類に触れぬよう保護具（ゴム手袋、保護眼鏡、マスク等）を着用の上ご使用ください。
- 誤って眼に入った場合は、直ちに清水で充分洗浄した後、医師の治療を受けてください。
- 皮膚に付着すると肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いしてください。
- 作業後は手洗い、うがいをしてください。
- 安全上のデータ、取扱い上の詳細な注意事項は、安全データシート（SDS）をご参照ください。



太平洋マテリアル株式会社

営業本部 ロックウール営業部

〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー15階

TEL 03-5832-5220 FAX 03-5832-5258 URL <https://www.taiheiyo-m.co.jp>



北海道支店	〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西5-1-3 日本生命北門館ビル7階	TEL.011-221-5855	FAX.011-251-5573
東北支店	〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-1 大同生命仙台青葉ビル6階	TEL.022-221-4511	FAX.022-267-0208
東京支店	〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー16階	TEL.03-5832-5244	FAX.03-5832-5273
関東営業部	〒370-0849 群馬県高崎市八島町58-1 ウエスト・ワンビル5階	TEL.027-329-5970	FAX.027-329-5977
中部支店	〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル11階	TEL.052-452-7141	FAX.052-452-7140
関西支店	〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号 JMFビル今橋01 3階	TEL.06-7669-7380	FAX.06-7669-7388
中国支店	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 大樹生命広島駅前ビル5階	TEL.082-261-7191	FAX.082-261-7198
四国支店	〒760-0050 香川県高松市亀井町7-15 セントラルビル8階	TEL.087-833-5758	FAX.087-833-5181
九州支店	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル6階	TEL.092-781-5331	FAX.092-721-6444

本製品の仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。